Meldergruppenübersicht

Musterobjekt, Musterstraße 16

München

Instandhaltungsfirma: Muster-Elektroanlagen, Musterstraße 1, 00000 München
Tel.089 / 12 34 56, Fax: 089 / 12 34 567
Notdienst: 089 / 99 99 99

Melder-gruppe	Gebäude	Etage	Raum	Löschanlage	Hand-feuer-melder	autom. Melder	Bemerkung
1	Gebäude A	3.UG-2.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 1			2 Strömungswächter
1001	Gebäude A	3.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 1			Strömungswächter 1/1
1002	Gebäude A	2.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 1			Strömungswächter 1/2
2	Gebäude A	3.UG-2.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 2			2 Strömungswächter
2001	Gebäude A	3.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 2			Strömungswächter 2/1
2002	Gebäude A	2.UG	Tiefgarage	Sprinklergr. 2			Strömungswächter 2/2
3	Gebäude A	EG	Serverraum 1	Löschbereich 1			Inergen-Löschanlage
4	Gebäude A	EG	Serverraum 2	Löschbereich 2			CO_2-Löschanlage
5	Gebäude A	EG-3.OG	Treppenraum TH 2		4		
6	Gebäude A	EG	Büros			5	
7	Gebäude A	EG	Büros			7	Zwischendecke
8	Gebäude B	1.OG	Flur			5	
9	Gebäude B	3.OG	Flur			5	Zwischendecke
10	Gebäude A	3.UG	Traforäume			4	Doppelboden
11	Gebäude A	2.UG	Tiefgarage			1	Rauchansaugsystem
12		EG (Ebene 0)	Büros			5	
13		7.OG (Ebene 7)	Büros			5	
14		8.OG (Ebene 8)	Technikraum			2	
15	Gebäude A	EG	Flur			1	ohne ÜE-Auslösung
16	Gebäude A	EG	Flur			2	ohne ÜE-Auslösung
17	Gebäude A	EG	Flur			2	Feststellanlage ohne ÜE-Auslösung
18	Gebäude A	2.UG	Lager			1	Ammoniakmelder
19	Gebäude A	2.UG	Lager			1	Gasmelder
999							FSE-Fernauslösung
			Summe:	8	4	46	

Stand: 08.01.2018