

**Absenderdaten:**

Name / Firma:

Adresse:

Email-Adresse:

Telefonnummer:

**Landeshauptstadt München**  
Kreisverwaltungsreferat  
Hauptabteilung IV Branddirektion  
KVR-IV-BD IT 35  
An der Hauptfeuerwache 8  
80331 München

**Antrag:**

- zur Neuanschaltung
- zur Wiederanschaltung nach einer wesentlichen Änderung
- auf Umbau/Verlegung der Alarmübertragungseinrichtung (AÜE)
- auf Umstellung der AÜE auf Doppeltrasse nach DIN 14675

**Hinweis:**

Nur vollständig ausgefüllte Anträge werden weiterbearbeitet. Werden Kontaktdaten abgefragt, bitten wir Sie den Namen, die Telefonnummer und die Email-Adresse mit anzugeben.

**1. Erfassung der Grunddaten**

**1.1 Genaue Adresse der Erstanlaufstelle (Anschlusspunkt Festnetzanschluss):**

Straße bzw. Platz (Hausnummer ggf. mit Adresszusatz und Raumbezeichnung) / Postleitzahl / Objektbezeichnung

**1.2 Das Antwortschreiben der Branddirektion soll an den nachfolgenden Kontakt gerichtet werden:**

**1.3 Gebührenschuldner / Rechnungsträger:**

**1.4 HRB-Nr. und zuständiges Amtsgericht des Gebührenschuldners / Rechnungsträgers:**

**1.5 Ansprechpartner des Betreibers / Nutzers vor Ort und dessen Erreichbarkeit:**

Name mit Festnetznummer, Mobilnummer und Email-Adresse

**1.6 Mit der Errichtung der Brandmeldeanlage beauftragte Fachfirma:**

1.6.1 Firma / Unternehmen

1.6.2 Ansprechpartner mit Festnetznummer, Mobilnummer und Email-Adresse

## 2. Feuerwehr-Schließung

Besteht die Notwendigkeit für die Bereitstellung einer Feuerwehr-Schließung vom Typ München, bitten wir Sie hierzu das separate Antragsformular zu nutzen. Das Formular erreichen Sie über [www.feuerwehr.muenchen.de](http://www.feuerwehr.muenchen.de). Bitte stellen Sie den Antrag auf Feuerwehr-Schließung (Achtung: bei Neuanschaltung erforderlich) gleichzeitig mit diesem Antrag.

## 3. Festnetz-Telefonanschluss

Es liegt in der Verantwortung des Antragstellers im Vorfeld zu klären, welcher Anbieter / Provider für das genannte Objekt den Festnetz-Telefonanschluss bereitstellen kann. Dies ist auch notwendig für die Umstellung der AÜE auf Doppeltrasse nach DIN 14675.

**Hinweis:**

Eine Weiterbearbeitung dieses Antrages ist nur möglich, wenn Sie uns im Folgenden den Anbieter / Provider benennen können. **Darüber hinaus muss die Erschließung des Objektes bereits erfolgt sein und Sie uns die genaue Anschrift der Erstanlaufstelle ggf. mit Adresszusatz und Raumbezeichnung benennen können.** Bitte beachten Sie auch, dass der Anbieter / Provider bei der Bundes-Netz-Agentur für die Datenweiterleitung von Gefahrenmeldeanlagen zertifiziert sein muss.

**Anbieter / Provider :**

**Fachlicher Ansprechpartner des Betreibers / Nutzer vor Ort und dessen Erreichbarkeit für die Begleitung der Anschaltung des Festnetz-Telefonanschlusses (Sicherstellung der Zugänglichkeit zum Übergabepunkt):**

## 4. Vorleistungen

Die nachfolgend genannten Vorleistungen zum Einbau der AÜE müssen bis zum Tage der Montage erbracht werden. **Eine Terminvereinbarung erfolgt erst nachdem Sie uns die Freimeldung zur Montage der AÜE vollständig bestätigt haben.**

Das Formular steht für Sie auf der Website der Branddirektion München bereit:

[www.feuerwehr.muenchen.de](http://www.feuerwehr.muenchen.de).

Die Vorleistungen beinhaltet:

- Schutz für alle Komponenten der Alarmübertragungseinrichtung (Hauptmelder, Netzkoppler, Netzwerk-Terminator, Router, etc.) vor Sabotage und Zugriff unberechtigter Personen durch einen verschließbaren Raum oder Umschrank
- Schutz für alle Komponenten der Alarmübertragungseinrichtung vor Umwelt- bzw. Baustelleinflüsse. Kommen Umschranke zum Einsatz sind diese mindestens in der Schutzart IP54 auszuführen
- 230 Volt Netzanschluss 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM-Mantelleitung. Vorrüstung mit Wago-Verbindungsklemmen. Eigene Absicherung (keine FI-Sicherung). Unterbringung in einer Kabelabzweigdose mit verschraubbaren Deckel
- Anschlussleitung und Enddose bzw. Querverbindung (Glasfaser-, Koaxial-, Datenkabel, etc.) vom Übergabepunkt (APL) des Festnetztelefon Providers **zum Standort der Alarmübertragungseinrichtung**. Kennzeichnung der Anschlussleitungen
- GSM-Antennen Anschlusskabel mit Abschluss FME-Buchse. Die Dämpfung muss bei einem Wert größer 50% liegen
- **Photonachweis über die Einbausituation bzw. den Baufortschritt**

Die Freimeldung zur Montage der AÜE und der Photonachweis sind an die nachfolgende E-Mail-Adresse zu senden:

[bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de](mailto:bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de)

## 5. Bedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen

Mit Unterzeichnung bestätigen Sie uns, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe der „**Technischen Anschlussbestimmungen für die Einrichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen (TAB)**“ der Branddirektion München bekannt ist und anerkannt wird.

## 6. Datenschutz

Im Zusammenhang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung besteht unsererseits die Verpflichtungen, den betroffenen Personenkreis über die Verarbeitung derer persönlicher Daten zu informieren. Dies geschieht mittels unserer Musterformulare gemäß Art. 13 und Art. 14 der DSGVO. Diese sind auf der zentralen Internetseite [www.muenchen.de/rathaus/DSGVO](http://www.muenchen.de/rathaus/DSGVO) hinterlegt.

## 7. Beauftragung

Hiermit beauftragen wir die Anschaltung einer Alarmübertragungseinrichtung mit Anschluss an die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr München.

Unterschrift des Betreibers ggf. Stempel

vollständiger Name in Druckbuchstaben

## 8. Zusendung / Rückfragen

Für die Zusendung des Antrages nutzen Sie bitte unsere E-Mail-Adresse:

[bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de](mailto:bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de)

Für Rückfragen zur Antragsbearbeitung oder weiteren technischen Informationen stehen wir Ihnen unter folgender Rufnummer gerne zur Verfügung: **089 / 2353-93112**